

KOD OH.FR.11	YAYIN TARİHİ 01.03.2017	REVİZYON TARİHİ ----	REVİZYON NO 0	SAYFA NO 1 / 1
-----------------	----------------------------	-------------------------	------------------	-------------------

BİRİM:.....

AİT OLDUĞU AY:.....

YIL:.....

TARİH	SABAH KONTROL EDEN					AKŞAM KONTROL EDEN				
	SAAT	ISI C°	NEM %	ADI SOYADI	İMZA	SAAT	ISI C°	NEM %	ADI SOYADI	İMZA
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

*Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi: ISI 24 - 27 C° – NEM %30 - %60 aralığında olmalıdır.

*Ameliyathane ve Servislerde: ISI 20 - 23 C° – NEM %30 - %60 aralığında olmalıdır.

*Sterilizasyon Ünitesi: ISI 18 - 22 C° – NEM %35 - %60 aralığında olmalıdır.

*İlaç Depolarında: ISI 25 C°nin – NEM %60'ın altında olmalıdır.

Not:1. Günlük takip ve kontrollerinden mesai saatlerinde birim sorumlusu mesai saatleri dışında ise nöbetçi personel sorumludur.

2. Takip parametreleri dışındaki sonuçlar için iyileştirme çalışmaları yapılır.(Düzeltilici -Önleyici Faaliyet , Arıza Bildirimi vb.)